

ORD.: N° 1840/ 84 /2016

ANT: Carta Ing. DOM N° 2002/2016

MAT.: Informa daños en la carpeta de la
Multicancha José Santos Ossa.

RECOLETA,

25 JUL 2016

DE: DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: CONSTRUCTORA ROURA LTDA.
Av. Vicuña Mackenna N° 6, oficina 61
Providencia

Sr. Mauricio Roura:

De acuerdo al proyecto "Mejoramiento Multicanchas U.V. N° 6-A Av. Zapadores esq. Salitre, U.V. N° 18, Claudio Matte esq. Muñoz Gamero", ejecutado durante el año 2015, por la empresa que usted representa, a la fecha de hoy, los dirigentes y JJ.VV. José Santos Ossa, nos informan de una situación particular con la multicancha U.V. N° 6-A, a través de carta ingreso DOM N° 2002/2016, manifestando su preocupación por los daños en la carpeta de la multicancha.

En visita a terreno se observó que la carpeta de la multicancha se fisuró, es una fisura lineal, originada en el corte del pavimento, abriendo la pintura en el extremo oriente de la cancha.

Solicito a Ud. contactar a la ITO para que se haga una visita en terreno y se repare correctamente a la brevedad.

Se informa que la empresa tendrá 10 días hábiles para resolver estas observaciones, una vez transcurrido los diez días se hará efectivo el cobro de la garantía.

Sin otro particular, saluda atentamente a Usted.

*Se adjunta copia de la carta y fotografías.



ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES


EGM/cpg 21.7.16

CONSTRUCTORA ROURA LTDA.
Av. Vicuña Mackenna N° 6, oficina 61, Providencia
cc.:

Of. de Partes
Dpto. Construcción

IDDOC: 1101723