

## Certificado

*INDUSTRIAS CERESITA S.A. certifica que el Sistema de Protección contra Incendios CEREFIRE X-200, posee un comportamiento al fuego de 60 minutos, (tipo F-60) aplicado sobre acero a un espesor total seco de 1148 micrones promedio. Para estructuras soportantes verticales y horizontales. El sistema de protección fue certificado por IDIEM, en valor comparativo con la Norma Chilena NCH 935 Of 97. Prevención de Incendio en edificios – Ensayo de Resistencia al Fuego, según se desprende de los Certificados de Ensaye N° 300.465.*

*El presente certificado se emite a petición de INMOBILIARIA ARCHITECT LTDA. Rut: 76.124.950-9 para la obra GALPÓN y se refiere exclusivamente a la protección de ESTRUCTURAS SOPORTANTES VERTICALES Y HORIZONTALES, para la obra ubicada en calle DUQUE DE KENT N°0455 comuna de RECOLETA.*

*Santiago, 31 de Julio del 2008*

Censurado por Ley 19.628

*EDMUNDO LIRA M.  
Subgerente de Ventas Industriales*